

广东省建筑设计研究院 工程项目设计通知书

IQRD7.3.11

编号: 建联-02

工程名称	潮口县瀚林国际一期项目	设计号	19-094(1-4)	文件类别	联系 ☐ 变更 ☒
主送	石钟投资开发有限公司	资料名称	住宅2~11#楼节能变更		
抄送	施工单位、监理单位	附件	节能计算书、节能专篇、节能备案表		

原由: 1、根据项目实际情况,由施工单位发起,业主同意对外墙围护结构填充变更;经结构复核,外墙采用200厚B05级A3.5

加气混凝土砌块满足结构设计要求,同时节能做相应变更。

2、根据项目实际情况,由施工单位发起,业主同意对外窗玻璃型材变更;经复核,采用断桥铝合金窗low-e中空玻璃5mm+9mm空气+5mm满足节能设计要求

3、根据《江西省建筑节能监督检查站《九建质监字<2020>17号文件》(二)1、2条要求,增加外墙保温及防水具体做法

4、根据项目实际情况对保温做法变更:外墙保温,10厚水泥砂浆,50厚LC15全轻混凝土,具体做法如下:

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名: 林和杉

注册号: 4401373-083

有效期: 至2023年12月

广东省建设工程勘察设计出图专用章

单位名称: 广东省建筑设计研究院有限公司

资质等级: 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;

建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级。

资质证书编号: A144013739

有效期至: 至2024年09月09日

内容:

2~11号楼住宅外墙围护结构填充及保温做法如下内容变更:

1. 外墙围护结构填充变更为: 200厚B05级A3.5加气混凝土砌块+5mm厚水泥砂浆抹灰

2. 外窗玻璃型材变更为: 断桥铝合金窗框low-e中空玻璃5mm+9mm空气+5mm

3. 外墙保温材料变更为: 30厚 膨胀玻化微珠无机保温浆料(Ⅱ型)分2次,抹第一遍保温浆料,

厚度≤15mm,抹第二遍保温浆料,压实刮平

5厚抗裂砂浆+130g 耐碱玻璃纤维网布(C型网)

7 满刮2-3厚柔性腻子腻子分抹平

8 喷(涂)外墙涂料(真石漆)

基本构造

1 油理基层(剪力墙、梁、柱、外墙)

2 专用修补材料修补墙面

3 10厚专用抹灰砂浆抹平扫毛

4 抹10厚聚合物水泥砂浆中间用Φ6专用尼龙膨胀螺栓固定

丝径0.95热镀锌电焊网,网孔尺寸12.7X12.7,

5 30厚膨胀玻化微珠无机保温浆料(Ⅱ型)分2次,抹第一遍保温浆料,

厚度≤15mm,抹第二遍保温浆料,压实刮平

6 5厚抗裂砂浆+130g耐碱玻璃纤维网布(C型网)

7 满刮2-3厚柔性腻子腻子分抹平

8 喷(涂)外墙涂料(真石漆)

基本构造

1 10厚水泥砂浆

2 50厚LC15全轻混凝土

3 100钢筋混凝土

基本构造

1 10厚水泥砂浆

2 50厚LC15全轻混凝土

3 100钢筋混凝土

基本构造

1 10厚水泥砂浆

2 50厚LC15全轻混凝土

3 100钢筋混凝土

4、楼面保温材料变更为: 50厚LC15全轻混凝土,具体做法如下:

基本构造

1 10厚水泥砂浆

2 50厚LC15全轻混凝土

3 100钢筋混凝土

基本构造

1 10厚水泥砂浆

2 50厚LC15全轻混凝土

3 100钢筋混凝土

基本构造

1 10厚水泥砂浆

2 50厚LC15全轻混凝土

3 100钢筋混凝土

基本构造

1 10厚水泥砂浆

2 50厚LC15全轻混凝土

3 100钢筋混凝土

江西省房屋建筑工程设计文件

审查合格专用章

审查单位: 江西省建设工程设计审查事务所

认定类型: 一类 编号: S14006

有效期至: 2022年12月31日

江西省住房和城乡建设厅核发

广东省建设工程勘察设计出图专用章

单位名称: 广东省建筑设计研究院

业务范围: 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;

建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级。

资质证书编号: A144013739

有效期至: 至2024年09月09日

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名: 林和杉

注册号: 4401373-083

有效期: 至2021年6月

设计人	李斌 李斌	校对人	司徒仲雯 司徒仲雯	项目总负责人	林和杉 林和杉
		审核人	林和杉 林和杉	专业负责人	李平 李平